



30 予防第 457 号
平成 30 年 8 月 1 日

一般社団法人東京建設業協会
会長 飯塚 恒生 様

東京消防庁
予防部長 山本 豊



建築工事現場における火災予防対策の徹底について（依頼）

平素より、消防行政に対し、格別のご理解とご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。

先般、東京都多摩市の新築工事中の建物において、工事作業員 5 名が死亡、42 名が負傷する大規模な火災が発生しました。

火災概要については別紙のとおりですが、地下 3 階でバーナーを使用中に可燃物に着火し出火したと報道されているところです。建築工事現場では、出火防止はもとより、万一出火した場合の確実な避難など人命安全に万全を期する必要があるところですが、今回、大きな被害となったことは誠に憂慮される事態です。

つきましては、同種の火災発生の防止について、万全を期していただきますようお願い申し上げますとともに、貴協会の会員各社の方々に、下記の火災予防対策の再徹底について周知していただきますよう、重ねてお願い申し上げます。

記

1 火災予防対策の徹底

別添えのリーフレットを活用し、次の 3 点を最重点とした新築工事中の火災予防対策の徹底を図ってください。

- (1) 出火防止対策の徹底
- (2) 避難経路の確保
- (3) 工事作業員に対する遵守事項及び避難経路の周知徹底

2 消防計画の再確認

消防計画を作成している新築工事中の建物については、当該計画を再確認し、防火管理を徹底してください。

3 その他

本年 8 月末までを目途に、新築の工事中で、地階を有する建物及び東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会関連施設に対し、当庁職員により、別添えのリーフレットを活用した防火安全指導を実施しておりますので、ご協力願います。

問合せ先

防火管理課指導係 後藤 鈴木
電話 03-3212-2111 内線 5122 5125
予防課建築係 坂本 大岩
電話 03-3212-2111 内線 4742 4747

別紙

火災概要

平成30年7月27日現在

1 覚知日時

平成30年7月26日(木) 13時52分(119)

2 出火場所

- (1) 所 在 多摩市唐木田一丁目22番1号
- (2) 名 称 (仮称) 多摩テクノロジービルディング
- (3) 構造・階層 耐火造 地下3階 地上3階
- (4) 用 途 新築工事中の建築物
- (5) 建築面積 5,358.626 m²
- (6) 延べ面積 17,666.893 m²

3 焼損

焼損床面積400 m² (地下2階及び3階)

免震ピット部分天井断熱材5,000 m²

4 死傷者

死者5名、傷者42名

5 出火原因

調査中

6 届出等

消防法第8条に規定する防火管理者の選任及び新築工事中の消防計画の届出がされ、
消防計画に基づき、自衛消防訓練が行われていた。