



29 防 防 第 7 2 2 号  
平成 29 年 10 月 11 日

一般社団法人東京建設業協会  
会 長 飯 塚 恒 生 殿

東京消防庁  
防災部長 鈴木 浩永



### 工事現場における安全管理の再徹底及び事故の未然防止について

消防行政の推進につきまして、日頃から格別のご理解とご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、東京消防庁では、日常生活で発生した様々な事故に関し、広く都民に周知するとともに、同種の事故防止に努めているところですが、平成29年9月17日（日）から翌18日（月）未明にかけて東京地方に接近した台風18号による強風等の影響に伴い、東京消防庁管内において、工事現場における足場の倒壊事故が2件発生しました。（別添え参照）

幸い本事故による負傷者等は発生していませんが、崩落した足場が電線に接触したことによる付近の停電や、道路を塞いだことによる交通障害等が発生しており、人的被害も出かぬない社会的影響の大きな事故となりました。

東京消防庁管内では、東京2020オリンピック・パラリンピック大会に向けて今後ますます工事現場の増加が予測されています。

つきましては、貴団体加盟事業者に対し、この旨を周知いただくとともに、本事故の発生を踏まえ、各工事現場における台風などの自然災害対応も含んだ安全管理の徹底が図られますよう、注意喚起の働きかけをお願い申し上げます。

#### 問合せ先

〒100-8119  
東京都千代田区大手町一丁目3番5号  
東京消防庁防災部  
防災安全課防災安全係 藤崎 高木  
電話 3212-2111（代表）内線 4192 4206  
東京消防庁警防部  
特殊災害課特殊災害係 高須 櫻谷  
電話 3212-2111（代表）内線 3685

## 1 足場の倒壊により停電が発生した事故

(1) 覚 知 時 間 平成29年9月18日 (月) 2時28分

(2) 発 生 場 所 品川区

(3) 事 故 概 要 複合用途ビル (7階建) の空調設備敷設工事のため建物外周部に設置された組立足場2箇所のうち1箇所が強風により倒壊し、一部が電線に引っかかったもの。

本事故により付近450世帯が約1.3時間停電となった。

(4) 消防隊活動時間 2時37分から15時25分 (12時間48分)



写真1 倒壊した足場の状況 (消防隊現場到着時の状況)



写真2 倒壊した足場の撤去作業状況

## 2 足場の倒壊により近隣道路が通行止めとなった事故

(1) 覚 知 時 間 平成29年9月18日 (月) 2時17分

(2) 発 生 場 所 大田区

(3) 事 故 概 要 解体中の建物に設置されていた足場が、強風により建物東側路上に倒壊したことから、当該道路を塞いだもの。

(4) 消防隊活動時間 2時27分から5時29分 (3時間02分)



写真1 倒壊した足場の状況



写真2 倒壊した足場が道路を塞いでいる状況